



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0500/01/2017**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **System instalacyjny >B<FLEX: rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT i mosiężne łączniki zaprasowywane**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT, aluminium, mosiądze zgodne z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody oraz montażu instalacji grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Rifeng Enterprise Group Co. Ltd.
No.16 Zumiao Road, Foshan
Guangdong, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IBP INSTALFITTINGS Sp. z o.o.
61-249 Poznań
ul. Oborzyska 61

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 lipca 2017

The date of issue of the certificate: 12th July 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287